

Elevador do bloco A está em manutenção

A Gerência de Patrimônio do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) informa que o elevador do Bloco A ficará desligado por tempo indeterminado em virtude da queima das três chaves sensoriais do equipamento ocasionada devido à queda de energia durante a troca de barreiras eletrônicas.

A empresa responsável já está providenciando a troca das peças defeituosas.

[MEMO Nº001/2016](#)